

제품 시험 성적서

PRODUCT TEST REPORT



품 명 : EMERGENCY SWITCH MODULE

Product(rating)

모 델 명 : ES205

Model

용 도 :

Purpose of use

발 행 일 자 :

Report date

시험 결과

1) 공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호할 것	양호	양호	양호
구 조	양호할 것	양호	양호	양호
부품 및 부속품	양호할 것	양호	양호	양호

2) 전기 및 기계적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
규 격	30(W) x 90(H) x 155(D) mm	30(W) x 90(H) x 155(D) mm		
스위치	5EA	5EA		
기타 동작상태	양호할 것	양호	양호	양호

3) 점검상태

항목	결과	항목	결과	항목	결과	항목	결과
전원전압 변동시험	정상	절연저항 시험	정상	절연내력 시험	정상	구조	양호
부품 및 부속품	양호						

☉ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

This is to certify that the sample submitted by client above has been tested.

☉ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

This report should only be used for the purpose of use above is valid for 90 days from date of issue.

주 식 회 사 케 빅 품 질 관 리 팀

서울시 강남구 논현로 24길 5

Nonhyeon-Ro 24Gil 5, Gangnam-Gu, Seoul, Korea

CHECKED BY	D. H. An
APPROVED BY	Y. G. Kim